

# ВТО: ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ИЛИ РУССКИЙ СТАНДАРТ?

Начать статью хотелось бы с новости о том, что Россия вступила в ВТО. Как это может повлиять на дальнейшую работу производителей зенитных фонарей и люков дымоудаления в России? Около 60 ведущих стран состоят в этой международной организации — это своего рода большой рынок с общепринятыми правилами и нормами, которые уравнивают прибывающих на рынок участников. Скорее всего, будет происходить взаимная интеграция европейских норм и российских, что должно благотворно повлиять на существующие нормы и правила в производстве. Возможно, что будет взаимное признание действующих сертификатов, в том числе и на люки дымоудаления. В этом случае России придётся играть по общим правилам и навести порядок в области сертификации. Не секрет, что сегодня можно без труда получить любой сертификат на изделия в короткий срок, не проходя реальных испытаний. Такая ситуация очень удручает, т. к. в итоге на объекте появляются некачественные системы, от которых зависят человеческие жизни.

Что касается систем естественного дымоудаления, то здесь было бы правильно ориентироваться на многолетний опыт зарубежных производителей и признать некоторые пункты европейских норм и правил.

Нам давно не даёт покоя убеждение российских институтов о том, что снеговая нагрузка на крышку люка дымоудаления принимается эквивалентной снеговой нагрузке на плоскую крышу, и это при условии, что крышка люка должна проектироваться над уровнем снегового покрова. Скорее всего, это утверждение неверно. В доказательство можно привести финские строительные нормы и правила, в которых сказано, что максимальная нагрузка на крышку, расположенную над уровнем снегового покрова, может быть 50 кг/м<sup>2</sup>.



Ещё хотелось бы заострить внимание на понятии «эффективная площадь дымоудаления», которая рассчитывается по формуле

$$A_{\text{эф}} = A_{\text{ф}} \cdot C_v$$

где  $A_{\text{ф}}$  — геометрическая площадь;  $C_v$  — коэффициент потока дыма, который рассчитывается только опытным путём.

Соответственно эффективная площадь люка всегда меньше геометрической площади. Компания KERAPLAST одна из первых провела такие испытания. В России пока каждый производитель может сам задавать коэффициент  $C_v$  без реальных испытаний, и многие поставщики этим пользуются. В итоге на крыше появляются люки со скошенным основанием, где верхний проём меньше нижнего на порядок. Это снижает эффективность дымоудаления.

Следующий немаловажный момент — это эксплуатация систем

на объекте. Она должна производиться либо производителем, либо специальной организацией. Сегодня мы можем нередко наблюдать ситуацию, когда система дымоудаления долгое время находится в нерабочем состоянии, и эксплуатирующая организация просто не знает, как работает система, как её испытывать и как ремонтировать.

Будем надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону, и в конце концов значение качества продукции возобладает. ●



ООО «КЕРАПЛАСТ»  
197348, С.-Петербург,  
Коломяжский пр., д. 10,  
литер И, помещение 62  
Тел. (812) 406-88-82,  
факс (812) 406-88-83  
E-mail: info@keraplast.ru  
www.keraplast.ru